DVGW CERT

DVGW CERT GMBH

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-9151CM0148
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich ***field of application***	Produkte der Wasserversorgung *products of water supply*
Zertifikatinhaber ***owner of certificate***	BWT Wassertechnik GmbH Industriestr. 7, D-69198 Schriesheim
Vertreiber ***distributor***	BWT Wassertechnik GmbH Industriestr. 7, D-69198 Schriesheim
Produktart ***product category***	Geräte und Anlagen zur Behandlung von Trinkwasser: Enthärtungsanlage (9151)
Produktbezeichnung ***product description***	Enthärtungsanlage (Kationentauscher) für die Trinkwasserinstallation
Modell ***model***	AQA basic
Prüfberichte ***test reports***	Baumusterprüfung: E0 017/10 vom 11.04.2011 (TZW) KTW-Prüfung: 085A04_2 vom 15.08.2006 (TZW) KTW-Prüfung: 023A06_2 vom 10.04.2006 (TZW) KTW-Prüfung: C-171546-08-Bs vom 18.12.2008 (WHY) KTW-Prüfung: 287A06_2 vom 03.04.2006 (TZW) KTW-Prüfung: 249A06_3 vom 04.09.2006 (TZW) KTW-Prüfung: C-160572-08-Bs/st vom 26.02.2008 (WHY) KTW-Prüfung: 22208_03 vom 10.03.2008 (TZW)
Prüfgrundlagen ***test basis***	DIN EN 14743 (01.09.2007) DIN 19636-100 (01.02.2008) BGA KTW (07.01.1977)
Ablaufdatum / AZ ***date of expiry / file no.***	11.04.2016 / 11-0044-WNE

17.05.2011 G/A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech) in der TGA GmbH akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der Gas- und Wasserversorgung

Deutscher Akkreditierungs Rat

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn
Telefon: +49 228 91 88-888

Typ ***type***	**Technische Daten** ***technical data***	**Bemerkungen** ***remarks***
AQA basic	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 32	

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Einschränkung hinsichtlich des Einsatzbereiches nach DIN 1988-2 Abs. 8.3.2:
für 6 bis 8 Familienhäuser (>20 Personen)